



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu

Wągrowiec, 25 marca 2026 r.

ON-HK.903.92.2026

Sprawę prowadzi: Mirosława Krzykawska
+48 67 3497147
higiena_komunalna.psse.wagrowiec@sanepid.gov.pl

Gmina Damasławek
ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek

Dotyczy: okresowej oceny jakości wody.

OKRESOWA OCENA jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w strefie zaopatrzenia w wodę zaopatrywanej przez Wodociąg Publiczny Mokronosy za rok 2025

Na podstawie analizy sprawozdań z przeprowadzonych badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach nadzoru sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę systemu zaopatrzenia w wodę Wodociąg Publiczny Mokronosy – Gminę Damasławek ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek

stwierdzam przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi **w strefie zaopatrzenia w wodę zaopatrywanej przez Wodociąg Publiczny Mokronosy**

W 2025 r. w ramach nadzoru prowadzonego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu, a także w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę ww. systemu zaopatrzenia w wodę pobrano 10 próbek wody w wyznaczonych punktach zgodności w ramach realizacji harmonogramu ustalonego na rok 2025.

Analizy jakości wody dokonano na podstawie przedkładanych sprawozdań z badań w zakresie spełnienia wymagań wartości parametrycznych badanych parametrów oraz zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na zdrowie publiczne związanych z jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zakwestionowano 5 próbki wody pobrane z sieci Wodociągu Publicznego Mokronosy ze względu na przekroczenia parametrów organoleptycznych – smaku i zapachu, parametru chemicznego - manganu oraz parametru mikrobiologicznego – liczby bakterii grupy coli. Z uwagi na wystąpienie przekroczeń parametrów mikrobiologicznych wydano 2 komunikaty w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 14 sierpnia 2025 r. informujący, że woda nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu obowiązujący od 14 sierpnia 2025 r. do 21 sierpnia 2025 r. 27 października 2025 r. poinformowano konsumentów o nieprzydatności wody do spożycia. Komunikat obowiązywał do 30 października 2025 r.

W przypadku ww. przekroczeń zarządzający systemem zaopatrzenia w wodę podejmował natychmiastowe działania naprawcze zmierzające do usunięcia nieprawidłowości,



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wągrowcu
ul. Gnieźnińska 49| 62-100 Wągrowiec
+48 672685680
sekretariat.psse.wagrowiec@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-78746-71214-UUTWU-26
BDO: 000375832

a poprawę jakości wody potwierdzał wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych po przeprowadzonych działaniach naprawczych.

Stwierdzone ww. przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi występowały krótkotrwale i nie stanowiły istotnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.

W 2025 r. nie stwierdzono występowania stałych, utrzymujących się dłużej przekroczeń badanych parametrów. Próbki wody w zakresie zbadanych parametrów: organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych spełniały wymagania określone normami prawnymi odnośnie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W ocenie rocznej woda w strefie zaopatrzenia w wodę zaopatrywanej przez Wodociąg Publiczny Mokronosy w 2025 r. spełniała wymagania w zakresie oznaczonych parametrów.

Podstawa prawna:

- ☐ art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416);
- ☐ art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024 r. poz. 757 z późn. zm.);
- ☐ § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Z wyrazami szacunku

Dagmara Kłosowicz
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat (e-Doręczenie)
2. ON-HK aa